



Kolbuszowa, dnia 28.04.2023r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kolbuszowej**
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22-71-150
znak sprawy: **PSK.9020.1.7.2023**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej działając na podstawie:

1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
3. art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537),
4. § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

na podstawie sprawozdań z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej- sprawozdanie z badań Nr DL.LHK.T.9052.1.13.2023 z dnia 03.03.2023r. sporządzone przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej Dział Laboratoryjny ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów- Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg ul. 1 Maja 5 oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, 36-105 Cmolas 6A – sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/31242/03/2023 z dnia 21.03.2023r. sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna; sprawozdanie z badań Nr 1/2023 z dnia 20.01.2023r., sprawozdanie z badań Nr 2/2023 z dnia 28.02.2023r., sprawozdanie z badań Nr 3/2023 z dnia 17.03.2023r. sporządzone przez Laboratorium Zakładowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji- Zakład Produkcji Wody w Cmolasie, 36-105 Cmolas 6A,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

Stwierdza,

że woda z wodociągu w Zakładzie Produkcji Wody w Cmolasie,
jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach urzędowej kontroli jakości wody, prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji- Zakład Produkcji Wody w Cmolasie, 36-105 Cmolas 6A zostały pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody z Zakładu Produkcji Wody w Cmolasie z wyznaczonego punktu monitoringowego w zakresie parametrów grupy A i Enterokoki, kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych (Tryt, Radon-222, Rad 226, Rad- 228, Dawka orientacyjna) oraz parametrów zatwierdzonych w systemie jakości: amoniak, azotany, żelazo. Otrzymane wyniki sprawozdań z badań wody odpowiadają

wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, 36-105 Cmolas 6 A wykonuje badania wody w ramach kontroli wewnętrznej. Analiza wody realizowana jest w zakładowym laboratorium PGKiM w Likwidacji- Zakład Produkcji Wody w Cmolasie. Badania wody wykonywane są na potrzeby technologiczne zakładu. Zakres badań jest zatwierdzony w systemie jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej decyzją nr PSK.9011.2.53.2022 z dnia 15.12.2022r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537) Wójt jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Stronom służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej, z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

.....
Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr Elżbieta Wójcik

(wersja elektroniczna podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, 36-105 Cmolas 6 A.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa (poczta elektroniczna ePUAP).
3. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, 36- 105 Cmolas 228.
4. Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu, Nowy Dzikowiec ul. Komunalna 4, 36-122 Dzikowiec (poczta elektroniczna ePUAP).
5. Burmistrz Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa (poczta elektroniczna ePUAP).
6. Wójt Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237 B (poczta elektroniczna ePUAP).
7. Wójt Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec (poczta elektroniczna ePUAP).
8. A/a.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Dane osobowe przetwarzane są w celach: