ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ochronnego dla OSP Lipnica

I. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy.
2. Miejsce dostawy: Lipnica 83, 36-123 Lipnica. Transport i rozładunek odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, bez uszkodzeń i wad, pochodzący z legalnego kanału dystrybucji oraz gotowy do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
4. Okres gwarancji na dostarczone wyposażenie wynosi co najmniej 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. W zakresie normalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych stosuje się zasady wynikające z właściwych przepisów i warunków gwarancji, o ile nie ograniczają praw Zamawiającego wynikających z umowy.

II. Zakres ilościowy dostawy

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość
1	Mostek przejazdowy do ochrony węża pożarniczego W110	2 szt.
2	Mostek przejazdowy do ochrony węża pożarniczego W75	2 szt.
3	Ubranie specjalne strażackie 3-częściowe (komplet 2x kurtka + spodnie)	1 kpl.
4	Wąż tłoczny pożarniczy W110 z łącznikami	7 szt.
5	Zbieracz wodny 2 × W75 / W110	3 szt.
6	Rękawice ochronne strażackie do działań ratowniczo-gaśniczych	10 par
7	Kominiarka strażacka niepalna	15 szt.
8	Buty specjalne strażackie z systemem szybkiego dopasowania (typu RED FIGHTER BOA lub równoważne)	1 para

III. Minimalne wymagania techniczne i użytkowe

1. Mostki przejazdowe W110 – 2 szt. Mostki przystosowane do zabezpieczenia węży tłocznych o średnicy 110 mm podczas przejazdu pojazdów; stabilna konstrukcja, powierzchnia przeciwpoślizgowa, kanał zapewniający ochronę węża przed zgnieceniem, materiał odporny na warunki zewnętrzne i obciążenia występujące podczas normalnego użytkowania.

2. Mostki przejazdowe W75 – 2 szt. Mostki przystosowane do zabezpieczenia węży tłocznych o średnicy 75 mm; pozostałe cechy użytkowe jak dla mostków W110.

3. Ubrania specjalne strażackie – 1 komplet. Komplet obejmuje co najmniej 2 x kurtkę specjalną (ciężką i lekką) oraz spodnie specjalne, przeznaczone do działań ratowniczo-gaśniczych, z materiałów ochronnych opartych na włóknach aramidowych (typu NOMEX lub równoważnych). Wymagana zgodność z odpowiednimi normami dla ubrań specjalnych strażaków, w szczególności PN-EN 469 lub normą równoważną, właściwe oznakowanie, instrukcja w języku polskim i dokumentacja zgodności. Rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed dostawą.

4. Węże tłoczne W110 – 7 szt. Węże tłoczne przeznaczone do przesyłu wody w działaniach pożarniczych, średnica nominalna W110, standardowa długość odcinka 20 m, wyposażone w komplet łączników kompatybilnych ze sprzętem stosowanym w jednostkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce, odporne na ciśnienie robocze wymagane dla tego typu węży.

5. Zbieracze 2 × W75 / W110 – 3 szt. Zbieracze przeznaczone do połączenia dwóch linii zasilających W75 w jedną linię W110, wyposażone w odpowiednie łączniki oraz elementy zapewniające szczelność i bezpieczne użytkowanie podczas tłoczenia wody.

6. Rękawice strażackie – 10 par. Rękawice przeznaczone do ochrony dłoni podczas działań ratowniczo-gaśniczych, zgodne z właściwymi wymaganiami dla rękawic strażackich, w szczególności PN-EN 659 lub normą równoważną; odporność na ciepło i uszkodzenia mechaniczne. Rozmiary do uzgodnienia.

7. Kominiarki strażackie – 15 szt. Kominiarki trudnopalne / niepalne do użytkowania z hełmem i aparatem ochrony dróg oddechowych, z materiału chroniącego przed działaniem wysokiej temperatury, zgodne z właściwymi normami dla kominiarek strażackich (PN-EN 13911 lub równoważna).

8. Buty specjalne – 1 para. Obuwie strażackie przeznaczone do działań ratowniczo-gaśniczych, o odpowiedniej ochronie termicznej i mechanicznej, z podnoskiem ochronnym, podeszwą antypoślizgową i systemem szybkiego dopasowania/zapinania (typu BOA lub rozwiązanie równoważne), zgodne z właściwą normą PN-EN 15090 lub równoważną. Rozmiar do uzgodnienia.

IV. Zasady równoważności oraz dokumenty

1. Nazwy handlowe, znaki towarowe i przykładowe technologie opisują oczekiwany standard funkcjonalny. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o niegorszych parametrach użytkowych, bezpieczeństwa, trwałości oraz zgodności z właściwymi przepisami.
2. Jeżeli dla danego rodzaju sprzętu lub środka ochrony indywidualnej wymagane jest świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, instrukcja lub inny dokument – należy przekazać ważny dokument adekwatny do kategorii wyrobu w chwili dostawy.
3. Zamawiający ma prawo zweryfikować parametry oferowanego produktu na podstawie kart katalogowych, dokumentów producenta i innych ogólnodostępnych źródeł.

V. Dostawa i odbiór

1. Dostawę należy wykonać jednorazowo, w terminie określonym w zaproszeniu i umowie, do siedziby OSP Lipnica: Lipnica 83, 36-123 Lipnica.
2. Wykonawca uzgodni termin dostawy z upoważnionym przedstawicielem OSP Lipnica z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem; przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. W przypadku niezgodności ilościowej lub jakościowej Zamawiający może odmówić odbioru wadliwej części dostawy i wyznaczyć termin jej wymiany lub uzupełnienia bez dodatkowych kosztów.