

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 586749-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający tj. Gmina Dzikowiec 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 udziela odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach”.

Zapytanie Wykonawcy z dnia 24.08.2019 r.

Pytanie 1.

W dokumentacji brakuje zestawienia stolarki do wyceny na przetarg "Rozbudowa OSP w Kopciach".

Odpowiedź: Zestawienie stolarki zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Dzikowiec.

Zapytanie Wykonawcy z dnia 26.08.2019 r.

Pytanie 1.

W załączonym przedmiarze brak instalacji wody lodowej oraz instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych. Czy te instalacje wchodzi w zakres zadania. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacja klimatyzacji i instalacja wody lodowej wchodzi w zakres zadania i na stronie internetowej zostaną umieszczone zaktualizowane przedmiary.

Zapytanie Wykonawcy z dnia 27.08.2019 r.

Pytanie 1.

W projekcie i przedmiarach brak zaworu pierwszeństwa, który wynika z przepisów p.poż.

Odpowiedź: Należy ująć zawór pierwszeństwa w kosztorysie ofertowym i wycenić.

Pytanie 2.

Proszę o zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej - lub szczegółowy opis

Odpowiedź: Zestawienie stolarki zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Dzikowiec.

Pytanie 3.

Proszę o podanie ilości (wymiarów) łąw kominiarskich i zasadność ich wykonania do kominów wentylacyjnych.

Odpowiedź: Na rysunku dachu znajdują się wymiary poszczególnych łąw i drabinek.
Podstawa: WT § 308. Ust.4 oraz 5 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

WÓJT GMINY
Saca
Józef Tęcza