



- L1** - LAWY ŻELBETOWE 60x35 CM, ZBRZONIA WIENKOWO DOŁEM 4Ø12 AIIIN, STRZEMIONA Ø6 AIIIN CO 25 CM. POSADOWIENIA -1,30 M. ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA GR. 25 CM. WYLEWANA DO POZIOMU -0,20 M ZAKOŃCZONA WIENCEM ZBRZONYM 4X Ø10 AIIIN, STRZEMIONA Ø6 AIIIN CO 25 CM. LAWY L1 NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK LAWY L1 ZMIENIAJĄC POZIOM POSADOWIENIA NA -1,70m
- L2** - LAWY ŻELBETOWE 50x35 CM, MIŁOSRODOWA ZBRZONIA WIENKOWO DOŁEM 4Ø12 AIIIN, STRZEMIONA Ø6 AIIIN CO 25 CM. POSADOWIENIA -1,30 M. ŚCIANA FUNDAMENTOWA MIŁOSRODOWA BETONOWA GR. 25 CM. WYLEWANA DO POZIOMU -0,20 M ZAKOŃCZONA WIENCEM ZBRZONYM 4X Ø10 AIIIN, STRZEMIONA Ø6 AIIIN CO 25 CM.
- L3** - LAWY ŻELBETOWE 60x35 CM, ZBRZONIA WIENKOWO DOŁEM 4Ø12 AIIIN, STRZEMIONA Ø6 AIIIN CO 25 CM. POSADOWIENIA -1,30 M. ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA GR. 25 CM. WYLEWANA DO POZIOMU -0,20 M ZAKOŃCZONA WIENCEM ZBRZONYM 4X Ø10 AIIIN, STRZEMIONA Ø6 AIIIN CO 25 CM. LAWY L3 NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK LAWY L3 ZMIENIAJĄC POZIOM POSADOWIENIA NA -1,70m
- L4** - LAWY ŻELBETOWE 50x35 CM, ZBRZONIA WIENKOWO DOŁEM 4Ø12 AIIIN, STRZEMIONA Ø6 AIIIN CO 25 CM. POSADOWIENIA -1,30 M. ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA GR. 25 CM. WYLEWANA DO POZIOMU -0,20 M ZAKOŃCZONA WIENCEM ZBRZONYM 4X Ø10 AIIIN, STRZEMIONA Ø6 AIIIN CO 25 CM.
- ST1** - STOPA ŻELBETOWA 110x110x35 CM, ZBRZONIA DOŁEM SIATKĄ Ø12 AIIIN 15x15 CM STOPA POD TRZPIEN T3 POZIOM POSADOWIENIA STOPY: -1,30 M STOPY ST1 NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK STOPY ST1 ZMIENIAJĄC POZIOM POSADOWIENIA NA -1,70m

- T1** - TRZPIEŃ ŻELBETOWY 20x20 ZBRZONNY 4 Ø 12 AIIIN, STRZEMIONA Ø 6 AIIIN CO 20cm. TRZPIEŃ DO PODPARCIA BELEK
- T2** - TRZPIEŃ ŻELBETOWY 20x20 ZBRZONNY 4 Ø 12 AIIIN, STRZEMIONA Ø 6 AIIIN CO 20cm. TRZPIEŃ DO PODPARCIA BELEK
- T3** - TRZPIEŃ ŻELBETOWY 20x20 ZBRZONNY 4 Ø 12 AIIIN, STRZEMIONA Ø 6 AIIIN CO 20cm. TRZPIEŃ DO PODPARCIA BELEK
- FUNDAMENT POD SCHODY** - ŚCIANA BETONOWA GRUBOŚCI 20 CM, WYLEWANA OD POZIOMU: -1,70; DO POZIOMU SCHODKA ZEWNĘTRZNE FSCH1 POSADOWIENIA NA LAWIE ZWIROWEJ 35x35 CM
- FUNDAMENT POD SCHODY** - ŚCIANA BETONOWA GRUBOŚCI 20 CM, WYLEWANA OD POZIOMU: -0,95; DO POZIOMU SCHODKA ZEWNĘTRZNE FSCH2 POSADOWIENIA NA LAWIE ZWIROWEJ 35x35 CM
- FUNDAMENT POD SCHODY** - ŚCIANA BETONOWA GRUBOŚCI 20 CM, WYLEWANA OD POZIOMU: -1,40; DO POZIOMU SCHODKA ZEWNĘTRZNE FSCH3 POSADOWIENIA NA LAWIE ZWIROWEJ 35x35 CM

- UWAGI !**
- POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU PODANO NA RZUCIE
  - PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
  - W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA W CZASIE WYKONYWANIA WYKOPU NATRAFI NA GRUNT ORGANICZNY LUB NASTYPOWY NALEŻY ZASTOSOWAĆ WYMAGANE GRUNTY NA POSPÓLKĘ UBIJANĄ WARSTWAMI LUB CHUDY BETON DO POZIOMU RODZIMEGO GRUNTU NOŚNEGO
  - FUNDAMENT ZABEZPIECZONY IZOLACJĄ PRZECIWMILGOCIOWĄ 2X DYSPERBIT
  - ŚCIANY FUNDAMENTOWE OCIEPLONE STYROPIANEM GRUBOŚCI 8 CM

**BETON:**  
- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")  
- B25 (WG. PN-B-03264:2002)

**STAL ZBRZENIOWA:**  
- ZBRZENIE GŁÓWNE, STRZEMIONA, ZBRZ. ROZDZIELCZE:  
- GATUNEK: B5T 500S, R500W, 500B, 500BP (ZAMIENIE)  
- GRANICA PŁASTYCZNOŚCI: minimum 500 MPa  
- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AIIIN  
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B

**OTULINA NOMINALNA:**  
- KRAWĘDŹ DOŁNA: 50 mm  
- KRAWĘDŹ BOCZNA: 30 mm  
- KRAWĘDŹ GÓRNA: 30 mm

autorskie studio projektowo-inwestycyjne  
ul. Białostocka 10a/30 36-300 WIELICZKO  
e-mail: aspi@aspi.com.pl

**aspi**

**NAM I ADRES OBIEKTU**  
BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO Z PRZEDZACZNIEM NA KLUB DZIECIĘCY I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  
LIPNICA DZIAŁKA NR EWD. 3658/4

**INWESTOR**  
GMINA DZIKOWIEC  
UL. DWORSKA 62  
36-122 DZIKOWIEC

**TEMAT**  
RZUT FUNDAMENTÓW

**PROJEKTANT**  
JOANNA TYBANIŁA  
UL. W. SIEK. KOSZCZULOWSKIEGO  
5-19555

**SPRAWDZAJĄCY**  
ANDRZEJ PAŁAT  
UL. W. SIEK. KOSZCZULOWSKIEGO  
5-19555

**OPRACOWAŁ**  
PIOTR BUJAK

**SKALA**  
1:50

**DATA**  
03.2018

**NR RYS.**  
BRANŻA  
KONST.