



OZNACZENIA:

- - proj. przewody zasilające c.o.
- - - - - proj. przewody powrotne c.o.
- proj. grzejniki płytowe z podłączeniem bocznym
- proj. grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym
- proj. zawory z głowicą termostatyczną
- proj. zawory powrotne odcinające

Uwaga:
Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia
pożarowego powinny mieć klasę odporności
ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przemysłowy,
uczestniczyć lub oddziaływać intelektualnie, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Im.Ks.Pralata Stanisława Sudoła w Dzikowcu Dzikowiec, dz. nr 1229, 1230	
INWESTOR		Gmina Dzikowiec ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec	
TEMAT		Rozwinięcie instalacji c.o.	
PROJEKTANTY INFRASTRUKTURY BUDOWLANO-INSTALACYJNEJ: DOROTA ZYCH, EWA WĄCEK		OPRACOWAŁ: MAŁGORZATA ŁĄCZ	
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:100	09.2015	IS -04	INSTAL.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne ul.Biemackiego 13a/30 36-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46 e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl			