



Rozdzielnica TB1

Rozdzielnica wędkowa, modułowa, 5x24, IP40



Psz = 30 kW

Io = 46,6 A



WG - wyłącznik główny prądu - obudowa z tworzywa termoutwardzalnego w II kl. izolacji, z przeszkonymi drzwiczkami, typu OZ1/40 prod. PELMET, na zewnętrznej ścianie budynku.

Instalacja elektryczna odbiorcza w układzie TN-S

Ochrona od porażen:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerabowany, uzupełniany lub oświadczać komunikatów, bez pisemnej zgody firmy aspi.



NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU PEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z PRZEBUDOWĄ ORAZ ADAPTACJĄ POMIESZCZEN NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z ZAPLECZEM WILCZA WOLA DZ. NR 5564/16, 5564/17		
INWESTOR	GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC		
TEMAT	ROZDZIELNICA TB1		
PROJEKTANT	GRZEGORZ KOPEĆ E-75/01 UPR. W SPEC. INSTAL. ELEKTR.		
SPRAWDZAJĄCY	JANUSZ PIENIŹEWSKI E-198/02 UPR. W SPEC. INSTAL. ELEKTR.		
OPRACOWAŁ			
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
	12.2015	E-7	Elektr.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne			
ul.Bienackiego 13a/39 39-300 MIELEC		tel.(017) 788 46 46	
e-mail:aspi@aspi.com.pl		w.w.w.aspi.com.pl	